

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **439-2025-11040849**
Prøvetype: Drikkevann
Prøvemerkning: Lienga tunnell inngang øst 55565

Prøvetakingsdato: 04.11.2025
Prøvetaker: Nils
Analysestartdato: 04.11.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	3	cfu/ml	1	<1-11	NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Koliforme	2	cfu/100 ml	1	<1-9	NS-EN ISO 9308-1	max 0
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
Clostridium perfringens	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 14189	max 0

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V4

Kopi til:

Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)
Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)
Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)
Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)
Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)
Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)
Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)
Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)
Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)
Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

Moss 07.11.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

 Attn: **Grethe Arnestad**
AR-25-MM-127961-01
EUNOMO-00486165

Prøvemottak: 04.11.2025

Temperatur:

 Analyseperiode: 04.11.2025 16:25 -
07.11.2025 14:24

 Referanse: Nordre Follo Kommune-
Drikkevann (Oppegård,
uke 45

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2025-11040851	Prøvetakingsdato:	04.11.2025			
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Nils			
Prøvemerkning:	Ingjertunnelen 23723	Analysestartdato:	04.11.2025			
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	2	cfu/ml	1	<1-9	NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Koliforme	3	cfu/100 ml	1	<1-11	NS-EN ISO 9308-1	max 0
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
Clostridium perfringens	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 14189	max 0

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V4

Kopi til:

Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)
 Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)
 Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)
 Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)
 Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)
 Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)
 Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)
 Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)
 Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)
 Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

Moss 07.11.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune
 Idrettsveien 8
 1400 Ski
Attn: Grethe Arnestad
AR-25-MM-127962-01
EUNOMO-00486165

 Prøvemottak: 04.11.2025
 Temperatur:
 Analyseperiode: 04.11.2025 16:25 -
 07.11.2025 14:24

 Referanse: Nordre Follo Kommune-
 Drikkevann (Oppegård,
 uke 45

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2025-11040852	Prøvetakingsdato:	04.11.2025			
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Nils			
Prøvemerkning:	Kongeveien 16B Ødegården Barnehage	Analysestartdato:	04.11.2025			
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	<1	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Koliforme	2	cfu/100 ml	1	<1-9	NS-EN ISO 9308-1	max 0
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
Clostridium perfringens	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 14189	max 0

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V4

Kopi til:

 Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)
 Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)
 Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)
 Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)
 Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)
 Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)
 Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)
 Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)
 Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)
 Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

Moss 07.11.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

 * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

 Attn: **Grethe Arnestad**
AR-25-MM-127964-01
EUNOMO-00486165

Prøvemottak: 04.11.2025

Temperatur:

 Analyseperiode: 04.11.2025 16:25 -
07.11.2025 14:24

 Referanse: Nordre Follo Kommune-
Drikkevann (Oppegård,
uke 45

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2025-11040854	Prøvetakingsdato:	04.11.2025			
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Nils			
Prøvemerkning:	Ski grense MV122	Analysestartdato:	04.11.2025			
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	1	cfu/ml	1	<1-8	NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Koliforme	7	cfu/100 ml	1	3-18	NS-EN ISO 9308-1	max 0
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
Clostridium perfringens	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 14189	max 0

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V4

Kopi til:

Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)
 Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)
 Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)
 Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)
 Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)
 Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)
 Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)
 Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)
 Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)
 Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

Moss 07.11.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

 Attn: **Grethe Arnestad**
AR-25-MM-127965-01
EUNOMO-00486165

Prøvemottak: 04.11.2025

Temperatur:

 Analyseperiode: 04.11.2025 16:25 -
07.11.2025 14:24

 Referanse: Nordre Follo Kommune-
Drikkevann (Oppegård,
uke 45

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2025-11040855	Prøvetakingsdato:	04.11.2025			
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Nils			
Prøvemerkning:	Sønsterud PV102	Analysestartdato:	04.11.2025			
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	5	cfu/ml	1	2-15	NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Koliforme	19	cfu/100 ml	1	9-40	NS-EN ISO 9308-1	max 0
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
Clostridium perfringens	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 14189	max 0

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V4

Kopi til:

Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)
 Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)
 Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)
 Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)
 Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)
 Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)
 Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)
 Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)
 Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)
 Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

Moss 07.11.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune
 Idrettsveien 8
 1400 Ski
Attn: Grethe Arnestad
AR-25-MM-127968-01
EUNOMO-00486165

 Prøvemottak: 04.11.2025
 Temperatur:
 Analyseperiode: 04.11.2025 16:25 - 07.11.2025 14:24

 Referanse: Nordre Follo Kommune-
 Drikkevann (Oppegård, uke 45)

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2025-11040858	Prøvetakingsdato:	04.11.2025			
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Nils			
Prøvemerkning:	Rosenholmvn. 49 (Shellstasjon, vask bak disk)	Analysestartdato:	04.11.2025			
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	1	cfu/ml	1	<1-8	NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Koliforme	8	cfu/100 ml	1	3-20	NS-EN ISO 9308-1	max 0
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
Clostridium perfringens	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 14189	max 0
pH målt ved 23 +/- 2°C	7.8		1	0.2	NS-EN ISO 10523	6.50 - 9.50
Turbiditet	<0.10	FNU	0.1		NS-EN ISO 7027-1	
Fargetall	4.0	mg Pt/l	2	25%	NS-EN ISO 7887:2011 Method C	max 20
Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C)	11.4	mS/m	0.1	10%	NS-EN 27888	max 250
* Lukt/smak	1 - Ingen				NMKL 183 Mod	
Aluminium (Al) direkte	0.033	mg/l	0.001	15%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 0.20
Jern (Fe) direkte	0.0032	mg/l	0.0003	15%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 0.20

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V4

Kopi til:

 Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)
 Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)
 Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)
 Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)
 Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)
 Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)
 Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)
 Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)
 Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)
 Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

Tegnforklaring:

 * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Moss 07.11.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2025-11040856	Prøvetakingsdato:	04.11.2025			
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Nils			
Prøvemerkning:	Flåtestadveien 2 (Vestre Greverud bhg avd Flåtesta	Analysestartdato:	04.11.2025			
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	2	cfu/ml	1	<1-9	NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Koliforme	6	cfu/100 ml	1	2-16	NS-EN ISO 9308-1	max 0
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
Clostridium perfringens	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 14189	max 0

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V4

Kopi til:

Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)
 Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)
 Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)
 Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)
 Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)
 Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)
 Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)
 Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)
 Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)
 Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

Moss 07.11.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune
 Idrettsveien 8
 1400 Ski
Attn: Grethe Arnestad
AR-25-MM-127967-01
EUNOMO-00486165

 Prøvemottak: 04.11.2025
 Temperatur:
 Analyseperiode: 04.11.2025 16:25 - 07.11.2025 14:24

 Referanse: Nordre Follo Kommune-
 Drikkevann (Oppegård, uke 45)

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2025-11040857	Prøvetakingsdato:	04.11.2025			
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Nils			
Prøvemerkning:	Rolf Presthus vei 21 (Slåbråten bhg)	Analysestartdato:	04.11.2025			
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	<1	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Koliforme	7	cfu/100 ml	1	3-18	NS-EN ISO 9308-1	max 0
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
Clostridium perfringens	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 14189	max 0
pH målt ved 23 +/- 2°C	7.9		1	0.2	NS-EN ISO 10523	6.50 - 9.50
Turbiditet	<0.10	FNU	0.1		NS-EN ISO 7027-1	
Fargetall	3.0	mg Pt/l	2	25%	NS-EN ISO 7887:2011 Method C	max 20
Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C)	11.7	mS/m	0.1	10%	NS-EN 27888	max 250
* Lukt/smak	1 - Ingen				NMKL 183 Mod	
Aluminium (Al) direkte	0.031	mg/l	0.001	15%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 0.20
Jern (Fe) direkte	0.0038	mg/l	0.0003	15%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 0.20

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V4

Kopi til:

 Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)
 Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)
 Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)
 Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)
 Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)
 Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)
 Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)
 Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)
 Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)
 Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

Tegnforklaring:

 * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Moss 07.11.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2025-11040850	Prøvetakingsdato:	04.11.2025			
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Nils			
Prøvemerkning:	Hellerasten HB (Jotuveien 2B/C)	Analysestartdato:	04.11.2025			
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	1	cfu/ml	1	<1-8	NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Koliforme	3	cfu/100 ml	1	<1-11	NS-EN ISO 9308-1	max 0
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
Clostridium perfringens	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 14189	max 0

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V4

Kopi til:

Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)
 Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)
 Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)
 Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)
 Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)
 Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)
 Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)
 Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)
 Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)
 Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

Moss 07.11.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

Attn: **Grethe Arnestad****AR-25-MM-127963-01****EUNOMO-00486165**

Prøvemottak: 04.11.2025

Temperatur:

Analyseperiode: 04.11.2025 16:25 -
07.11.2025 14:24Referanse: Nordre Follo Kommune-
Drikkevann (Oppegård,
uke 45)

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2025-11040853	Prøvetakingsdato:	04.11.2025			
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Nils			
Prøvemerkning:	Fjellveien 2 (pumpestasjon) PV106	Analysestartdato:	04.11.2025			
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	7	cfu/ml	1	3-18	NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Koliforme	2	cfu/100 ml	1	<1-9	NS-EN ISO 9308-1	max 0
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
Clostridium perfringens	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 14189	max 0

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V4

Kopi til:

Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)
Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)
Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)
Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)
Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)
Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)
Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)
Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)
Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)
Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

Moss 07.11.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.